

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W POZNANIU

[www.gov.pl/web/psse-poznan](http://www.gov.pl/web/psse-poznan)  
[/pssepoznan/SkrvotkaESP](http://pssepoznan/SkrvotkaESP)  
[psse.poznan@pis.gov.pl](mailto:psse.poznan@pis.gov.pl)  
[higiena.komunalna@psse-poznan.pl](mailto:higiena.komunalna@psse-poznan.pl)

ul. Gronowa 22  
61-655 Poznań  
NIP 7781346724  
REGON 631276647

Poznań, dnia 24 marca 2022 r.

HK-WPS.9011.3.27.2022

Gminny Ośrodek Sportu  
w Suchym Lesie  
ul. Szkolna 20  
62-002 Suchy Las

**ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA PŁYWAŁNI**  
**Park Wodny „Octopus”, ul. Szkolna 18, 62-002 Suchy Las**  
**za okres: 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016 z późn. zm.), po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

**STWIERDZA**

że jakość wody na pływalni w omawianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia, a prowadzony nadzór nad jakością wody ocenia pozytywnie.

Zarządzający pływalnią realizował badania jakości wody, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu harmonogramem kontroli wewnętrznej jakości wody oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni.


Badania jakości wody prowadzone były w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia, a sprawozdania z badań terminowo przekazywane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Poznaniu.

Zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej oceny wody na pływalni, m.in. poprzez obserwację wody oraz wykonywanie automatycznego pomiaru parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego oraz temperatury, których wyniki rejestrowane były z częstotliwością nie rzadziej niż co 4 godziny w trakcie użytkowania pływalni oraz manualnego pomiaru chloru związanego i wolnego, które rejestrowane były zgodnie z częstotliwością określoną w rozporządzeniu.

Analiza wyników badania jakości wody pobieranej przez zarządzającego pływalnią jak również przez tutejszy organ wykazała, że jakość wody – w omawianym okresie – spełniała wymagania mikrobiologiczne i częściowo fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia. Na przestrzeni całego ocenianego okresu jedynie kilkakrotnie stwierdzono nieznaczne przekroczenia wartości chloroformu w różnych nieckach basenowej. Niemniej jednak zarządzający pływalnią prowadził działania naprawcze, zmierzające do zapewnienia odpowiedniej jakości wody, o których informował tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a stwierdzone przekroczenia nie wpłynęły negatywnie na zbiorczą roczną ocenę jakości wody na pływalni.

Zarządzający pływalnią w komunikatach zamieszczanych na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w obiekcie, informował na bieżąco użytkowników basenu o spełnieniu przez wodę, wymagań określonych w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia.

Mając na względzie powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wydaje **pozytywną zbiorczą ocenę roczną** w zakresie spełnienia wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych jakości wody na pływalni Park Wodny „Octopus” przy ul. Szkolnej 18 w Suchym Lesie.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Poznaniu  
z up.   
Marcin Wojtaszek

**Otrzymują:**

1. Adresat (za pośrednictwem operatora pocztowego Poczty Polskiej S.A.)
2. aa

M.M.